

# ダイオキシン測定結果

## 1・排出ガス及び灰中

測定箇所\測定日	2023年7月10日	規制値
1号炉	1.3	5ng-TEQ/m <sup>3</sup>
2号炉	1.6	5ng-TEQ/m <sup>3</sup>
固化灰	0.72	3ng-TEQ/m <sup>3</sup>
焼却灰	0.031	3ng-TEQ/m <sup>3</sup>

## 2・作業環境中

測定箇所/測定日	2023年7月10日	規制値
2F集塵機下部	0.03	2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>
地下不燃物搬出装置	0.51	2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>
1F固化灰搬出室	0.83	2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>
2Fダスト固化室	0.23	2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>